

Energinet.dk
Fjordvejen 1 - 11
7000 Fredericia

Plan- og virksomhedsområdet
J.nr. ODE-200-00022
Ref. tolch
Den 8. april 2008

Sendt dd. til info@energinet.dk

VVM-tilladelse til udbygning af det danske gastransmissionsnet

Miljøministeren havde i medfør af § 3, stk. 4 i lov om planlægning overtaget planlægningskompetencen fra Hovedstadens Udviklingsråd, Fyns og Vejle amter med henblik på at muliggøre en udbygning af det danske gastransmissionsnet.

I den forbindelse blev der udstedt cirkulære nr. 16 af 25. januar 2002 (landsplandirektiv) som senere blev ændret ved cirkulære nr. 10363 af 12. april 2005 (landsplandirektiv). Cirkulærene fastlægger de planlægningsmæssige rammer for bl.a. følgende anlæg:

Etablering af en kompressorstation i henholdsvis Egtved, Vejle kommune og Langeskov, Kerteminde kommune.

Miljøcentret meddeler herved i henhold til bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006, § 9 Energinet.dk tilladelse til en udbygning af det danske gastransmissionsnet bestående af de ovenfor omtalte anlæg.

Vilkår for tilladelsen

Kompressorstationerne skal etableres indenfor de i cirkulærene angivne arealer.

Der skal udarbejdes en miljøledelsesplan, der behandler alle de miljøpåvirkninger, anlægsaktiviteterne vil kunne foranledige. Anlægsaktiviteterne skal udføres i overensstemmelse med miljøledelsesplanen.

80 bar og 150 bar overjordiske trykbærende anlæg skal mindst have en afstand på 100 meter til byggeri og anlæg, som er kompressorstationen og dens drift uvedkommende.

Støjbelastningen fra kompressorstationerne må ikke overstige 60 dB(A) i nærmeste naboskel. Endvidere må støjbelastningen ikke overstige 35 dB(A) i skel til boliger uden for industriområder.

Trykafkastning må kun udføres i dagtimerne 1 gang årligt for hver kompressor, eller når det på grund af særligt vedligehold eller reparationer er nødvendigt.

Denne tilladelse bortfalder, hvis ikke den er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Klagevejledning

VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra offentliggørelsen. Klage skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til nkn@nkn.dk. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Naturklagenævnet kan tillægge rettidig klage opsættende virkning.

Den offentlige bekendtgørelse vil finde sted tirsdag den 15. april 2008 i Egtved Posten og Lokalavisen Nyborg.

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Torben Lund Christensen
72 54 84 45
tolch@ode.mim.dk